

# Požární řád Obce Stachy

## Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

**kteřou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky**

Zastupitelstvo obce Stachy se na svém XIX. řádném zasedání dne 08.03.2021 usnesením č. 293 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písmo o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Požární řád Obce Stachy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Stachy a jejich místních částí.

### Čl. 2

#### Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

V obci Stachy a v místních osadách Úbislav a Jaroškov je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, kde za činnost jednotky PO odpovídá její velitel. Za požární ochranu v celé obci odpovídá starosta.

### Čl. 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Při pořádání kulturních, sportovních, společenských, zábavných a jiných obdobných akcí (politických, náboženských apod.), kterých se zúčastňuje větší počet osob je nutno v plném rozsahu respektovat Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Organizátor akce je povinen předložit obci, ve které bude akce pořádána, zprávu o způsobu zajištění podmínek požární bezpečnosti, kdy zpráva se předkládá nejméně 5 pracovních dnů pře zahájením akce. Na akcích, kde budou použity zvláštní pyrotechnické efekty a ohňostroje, musí organizátor této akce toto oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem na Krajské operační středisko HZS JČK v Českých Budějovicích, který může stanovit další podmínky popř. tuto akci zakázat.

V době zvýšeného nebezpečí požáru (období mimořádných klimatických podmínek, v období sklizně úrody, hospodářských pracích v lese a v období využívání přírodního prostředí k rekreaci) platí Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

#### Čl. 4

##### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Jihočeského kraje územní odbor Prachatice, a to na požární stanici Vimperk (tísňové telefonní číslo 150, popř. 112). Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou (lze ji spustit dálkově KOPIS JČK Č. Budějovice) nebo mobilním telefonem, popř. kombinací obojího.

#### Čl. 5

##### Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), kategorie, početní stav a vybavení

- a) Obec Stachy zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie jednotek požární ochrany, jejich početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu Obce Stachy.
- b) Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stachy ve Stachách se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Stachy č.p. 327 nebo na jiné místo, po dohodě s velitelem JSDHO Stachy.
- c) Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stachy v Úbislavi se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice "Úbislav" nebo na jiné místo, po dohodě s velitelem JSDHO Úbislav.
- d) Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stachy v Jaroškově se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice "Jaroškov" nebo na jiné místo, po dohodě s velitelem JSDHO Jaroškov.

#### Čl. 6

##### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- 1) Obec Stachy stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinné čerpání požární vody jednotkám PO, což vychází z Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů:

##### přirozené

<b>Stachy</b>	Jáchymovský potok
<b>Úbislav</b>	Horský potok Úbislavský rybník - kapacita 23.688 m <sup>3</sup>

##### umělé

<b>Stachy</b>	u nové ČOV Stachy, u čp. 296
<b>Úbislav</b>	u autobusové zastávky
<b>Jaroškov</b>	požární nádrž u čp. 8 - kapacita 40 m <sup>3</sup> u čp. 3 - pneuservis Sláma
<b>Michalov</b>	u čp. 387 - VK Servis
<b>Chalupy</b>	areál ÚKZÚZ



**Zadov** šachta nad horní stanicí lanové dráhy  
**Šebestov** u čp. 207

Další zdroje vody budou uvedeny v příloze, v plánu obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů.

- 2) Obec zpracuje a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu a odjezdu vyznačí na příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předá jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní odbor Prachatice.
- 3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.<sup>1)</sup>
- 4) Vlastník pozemku nebo vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

## **Čl. 7**

### **Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

Úlohou ohlašovny požárů je zejména:

- a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci nebo podniku,
- b) vyhlásit požární poplach místní jednotce,
- c) povolat jednotku na místo zásahu,
- d) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na krajské operační středisko telefonním číslem 150 popř. 112, je-li požár ohlášen občanem nebo zaměstnancem právnické nebo podnikající fyzické osoby.

Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou "Ohlašovna požárů", vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru. Tato místa se označují tabulkou s nápisem "OHLAŠOVNA POŽÁRU" nebo "ZDE HLAŠTE POŽÁR" anebo symbolem telefonního čísla "150" a "112". Uvedenými místy mohou být, po projednání s vlastníkem nebo uživatelem, telefonní stanice, u kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru nebo jimi mohou být veřejné telefonní stanice.

Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

## **Čl. 8**

### **Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

- b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlášeným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály). V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhláší houkající sirénou na požární technice anebo mobilním telefonem velitele jednotky SDHO.

#### Čl. 9

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 3**

Požární poplachový plán Jihočeského kraje obsahuje zásady součinnosti jednotek požární ochrany (dále jen "jednotek") v Jihočeském kraji při hašení požárů a provádění záchranných prací na celém území Jihočeského kraje a při poskytování pomoci sousedním krajům a pomoci sousedním státům. Upravuje povolávání jednotek, způsob vyhlášení stupňů poplachu, činnost ohlašoven požáru a operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

#### Čl. 10

##### Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 30 dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Petr Lampa  
starosta obce Stachy



## **Příloha č. 1**

### **Kategorie, početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce**

#### **Stachy**

Dislokace JPO- Stachy

Kategorie - JPO III

Počet členů- 16

Požární technika a základní věcné prostředky PO s uvedením početního stavu

- 1x AZ 30 Liaz (RZ: 4CO-3943)
- 1x CAS 10/2000 - M2R MAN (RZ: 6C8-8501)
- 1x CAS 32/8200/800 - S3R TATRA (RZ: 1C6 5333)
- 1x DA 8-L1Z Mercedes Benz Sprinter (RZ: 5C1-5033)
- 1x motorová pila Husqarna 257
- 1x motorová pila Husqarna 359
- 1x stříkačka PPS 12
- 4x dýchací přístroje Dräger + 8 lahví
- 11x dýchací přístroje Saturn + 16 lahví
- 1x plovoucí čerpadlo PLOVČER
- 1x elektrocentrála 6,5 kW
- 1x přetlakový ventilátor

#### **Jaroškov**

Dislokace JPO- Jaroškov

Kategorie - JPO V

Počet členů- 12

Požární technika a základní věcné prostředky PO s uvedením početního stavu

- 1x stříkačka PPS 12

#### **Úbislav**

Dislokace JPO- Úbislav

Kategorie - JPO V

Počet členů- 3

Požární technika a základní věcné prostředky PO s uvedením početního stavu

- 1x DA 8 Avia
- 1x stříkačka PPS 12



**Příloha č. 2**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, kde lze hlásit požár v obci Stachy a jejich místních částí**

Obecní úřad Stachy č.p. 200

K ohlášení požáru je dále možno využít mobilní telefon s bezplatným voláním na tel. č. "150" nebo "112".

### **Příloha č. 3**

#### **Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje**

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v obci Stachy určeny jednotlivé stupně požárního poplachu, které vyhláší Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru JČK. Stupeň poplachu se stanoví z potřeby nasazení sil a prostředků jednotek pro místo zásahu a popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému potřebných ke zdolávání požárů a k záchranným pracím a likvidačním pracím při mimořádných událostech, přičemž operační středisko posuzuje při vyhlášení stupně poplachu přijaté zprávy o mimořádné události, klasifikaci stupňů poplachu a hodnocení závažnosti případu.

V rámci požárního poplachového plánu kraje (dále jen "poplachový plán") se vyhláší čtyři stupně požárního poplachu. Jedná se o tři stupně požárního poplachu a zvláštní stupeň poplachu se vyhláší jen při zvlášť nebezpečné události, kterou po zjištěných skutečnostech z místa události vyhodnotí KOPIS JČK s ustanoveným štábem pro mimořádné události. Povolání potřebného počtu sil a prostředků jednotek musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno co nejreálněji situaci a mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu může být změněn požadavkem velitele zásahu na potřebu sil a prostředků.

Při vyhlášení I. stupně požárního poplachu v obci je vyhlášován poplach následujícím jednotkám požární ochrany:

#### **Stachy**

JSDHO Stachy, HZS JČK Vimperk, JSDHO Zdíkov, JSDHO Vacov

#### **Jaroškov**

JSDHO Stachy, HZS JČK Vimperk, JSDHO Jaroškov, JSDHO Vacov

#### **Úbislav**

JSDHO Stachy, HZS JČK Vimperk, JSDHO Úbislav, JSDHO Vacov

#### **Příloha č. 4**

#### **Situační schémata hydrantové sítě obce a přilehlých osad**

- 1 – Hydrantová síť Stachy**
- 2 – Hydrantová síť Úbislav + zdroj požární vody**
- 3 – Hydrantová síť Jaroškov + zdroj požární vody**
- 4 – Hydrantová síť Michalov**
- 5 – Hydrantová síť Chalupy**
- 6 – Hydrantová síť Zadov**
- 7 – Hydrantová síť Šebestov**

#### **Legenda a použité zkratky:**

JPO	jednotka požární ochrany
Dislokace JPO	název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována
Kategorie JPO	kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
Počet členů	skutečný počet členů jednotky; (minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů)
HZS JČK	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
KOPIS JČK	Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje